


SMOKEbarrier ST


TEXTILANYAGBÓL KÉSZÜLT FIX FÜSTKÖTÉNY

BESOROLÁS:
D120-ig



A TERMÉK JELLEMZÉSE

- › az alap egy speciális, tűzálló, 0,4 mm vastagságú, felületkezelt textilanyag
- › kis térigény, a konstrukció lehetővé teszi a további speciális szerkezetek nélküli szerelést, betonba, falba vagy acélprofilokba is rögzíthető
- › a textilanyagot átlapolással soroljuk – a füstkötény hossza korlátlan
- › bármilyen formára alakítható, az áttörések körül is
- › kis tömegű (textilanyag = 0,45 kg/m²)
- › a trapézlemez esetleges tömítése ásványi gyapottal vagy horganyzott lemezzel történhet
- › az összes látható acélelem horganyzott acélból készül, kérésre RAL színkód szerint




TANÚSÍTVÁNY


A **SMOKEbarrier ST** füstkötényt sikeresen tesztelték a FIRES s.r.o. vizsgálócégben, a besorolása az EN 12101-1 szabvány szerint történt, és megkapta a CE 1396-CPR-0027 sz. tanúsítványt.

Az egyes megrendelések gyártója nyilatkozatot ad ki a tulajdonságokról az Európai Parlament és Tanács (EU) 305/2011 sz. rendelete értelmében.




MŰSZAKI HÁTTÉRANYAG


SMOKEbarrier ST TEXTILANYAGBÓL KÉSZÜLT FIX FÜSTKÖTÉNY




TRAPÉZLEMEZ BORDAKITÖLTŐ
ÁSVÁNYI GYAPOTBÓL



TRAPÉZLEMEZ BORDAKITÖLTŐ
HORGANYZOTT LEMEZBŐL



A TEXTILANYAGBÓL KÉSZÜLT FÜSTKÖTÉNY ÁTTÖRÉSEI



A NYÍLÁSOK KÖRÜL A TEXTILANYAG LEGYEN A LEHETŐ LEGSZŰKEBBEN ÁTVÁGVA,
ALUL ÁT VAN HURKOLVA LEMEZSEL ÉS FIXEN ÖSSZEKÖTVE SZEGECSEKKEL

A jelen rajz és a másolatai nem használhatók az AVAPS s.r.o. engedélye nélkül.

SZERVIZ, KARBANTARTÁS

Az összes termékünkhöz garanciális és garancián túli szakszervizt, valamint felülvizsgálatot biztosítunk az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autentsolutions.hu

